

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Стерлитамак РБ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (347)321-26-63, e-mail: gpnsterlitamak@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10 / 1 / 10

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 9» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, директору МБОУ «СОШ № 9» Гафаровой Флориде Жановне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Стерлитамак по пожарному надзору № 10 от "18" января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

" 22 " 01 20 16 г. с 14 час 00 мин до 15 час 00 мин продолжительность 1 час.
" 15 " 02 20 16 г. с 14 час 00 мин до 15 час 00 мин продолжительность 1 час.

проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Стерлитамак по пожарному надзору – государственным инспектором г. Стерлитамак по пожарному надзору капитаном внутренней службы Кашафутдиновым Рустамом Рафитовичем в отношении объекта защиты - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» городского округа г. Стерлитамак РБ по адресу ул. Российская, 9, г. Стерлитамак

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «СОШ № 9» Гафаровой Флоридой Жановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	отсутствуют ограждения на кровле здания	(п. 8.11 СНиП 21-01-97*, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);	01.10.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Стерлитамак по пожарному надзору Кашафутдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 15 " февраля 20 16 г.

Предписание для исполнения получила:

директор МБОУ «СОШ № 9» Гафарова Ф.Ж.

(должность, фамилия, инициалы)

" 15 " февраля 20 16 г.



✓ *Гафарова*
(подпись)

Телефон доверия:
8 (347) 233-99-99 г. Уфа